


Installationsvejledning

FireFree® Trækrør



Scandi Supply a/s
Energivej 2
5492 Vissenbjerg
Tlf.: +45 7624 4800
mail@scandisupply.dk



FireFree® Trækrør er designet til at opretholde brandmodstanden i vægge og dæk, når disse brydes af gennemføringer.

FireFree® Trækrør kan anvendes i beton, gipsvæg, FireFree® B744/B745 brandplade og i FireFree® B280 Brandgips. Trækrøret er egnet til plastrør med eller uden kabler og kabler enkeltvis eller bundtet. Trækrøret er testet med PVC-U, PVC-C, PE, HDPE, ABS, SAN+PVC og PP plastrør og alle typer kabler op til de anførte diametre.

FireFree® Trækrør består af et cirkulært plastkrør (Polypropylene) med et indlæg af et grafitbaseret blødt materiale, der udvider sig ved opvarmning og dermed lukker hulrummet omkring kabler og rør, og dermed forhindrer passage af flammer, røg og gasser. Grafitindlægget ekspanderer allerede ved 105°C. Grafitten er fuldt ekspanderet efter ca. 2 minutter.

Efter monteringen af FireFree® Trækrør, kan der eftertrækkes nye kabler og plastrør gennem trækrøret. FireFree® Trækrør

kan leveres i forskellige længder og størrelser. Trækrørens længde vælges ud fra konstruktionstykkelsen og brandklassifikationen.

- Hurtig, nem og sikker lukning af installationsgennemføringer.
- Perfekt til gennemføringer, hvor det er sandsynligt, at der skal flere installationer igennem eller udskiftninger i fremtiden.
- Idél til trange rum, hvor det vil være vanskeligt at installere en normal brandsikring på et senere tidspunkt i bygningskonstruktionen.
- Nyt patenteret hurtigt ekspanderende grafit-indlæg
- Til kabler, plastrør og kabler i plastrør.

Klassificeret til montering i alle typer konstruktioner, gipsvæg, murværk og beton samt etagedæk.

Standarder

Denne installationsvejledning er baseret på produktets Europæiske tekniske vurdering (ETA), der er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på grundlag af EAD 350454-00-1104. Europæisk vurderingsdokument (EAD). Testet i henhold til EN 1366-3. Klassificeret i henhold til EN 13501-2.

Tekniske dimensioner

FireFree® Trækrør ydre diameter	Godstykkelse	Expanderende materiale	Min. indre diameter
Ø40	1,8	1,5+/-0,3	35
Ø63	2,5	2,0+/-0,3	55
Ø90	2,8	4,0+/-0,3	75
Ø110	2,7	4,5+/-0,3	95

Tekniske data

Produktet	
Materiale udv.	Hvid, høj temperatur plastik af Polypropylene
Materiale indv.	Antracitgrå, ekspanderende grafit
Ekspansionsrate	1:17
Ekspansionstemperatur	Ved 105°C
Ekspansionstid	2-3 minutter
Opbevaringstemp.	+5°C til +30°C
Levetid - forventet	25 år ved korrekt montage

Lydreduktion

Beskrivelse	Lydreduktion
FireFree® Trækrør Ø40 mm	Rw (C; Ctr) = 64 (-2; -6) dB
FireFree® Trækrør Ø110 mm	Rw (C; Ctr) = 64 (-1; -5) dB

Testene er udført hvor trækrøret har været monteret i vægkonstruktion med FireFree B722 Brandmastik, og med prop af 50 mm keramiskuld, centralt i trækrøret.

Rw (C; Ctr), i henhold til EN ISO 717-1 fra laboratoriemålinger i henhold til EN ISO 10140-2

Andre produkter i denne vejledning

I denne vejledning omtales og anvendes andre af vore CE-mærkede produkter for passiv brandsikring af gennemføringer:

FireFree® B722 Brandmastik,
CE: 2531-CPR-CXO10214
FireFree® B744/B745 Brandplade,
CE: 2531-CPR-CXO10217
FireFree® B280 Brandgips,
CE: 2531-CPR-CXO10220

På vores hjemmeside www.scandisupply.dk kan installationsvejledninger på disse produktes downloads.



Scandi Supply a/s
Energivej 2, 5492 Vissenbjerg
Danmark
21
2531-CPR-CXO10221
ETA-21/0667
EAD 350450-00-1104
Penetration Seal
"FireFree® Trækrør+"

Se ETA-21/0667 for
relevant karakteristika

Den mindste tilladte afstand mellem flere tilstødende FireFree® Trækrør er 30 mm.

Ved montering med FireFree® B722 Brandmastik sikres fugebrede af ≥ 10 mm mellem trækrør og konstruktion.

Ved montering i FireFree® B744/B745 Brandplader og ved montering i FireFree B280 Brandgips skal der være mindst 30 mm til kanten på gennemføringen. Mellem to gennemføringer skal afstanden være minimum 100 mm.

Dæk og vægge

Løsninger angivet for ≥ 75 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af ét lag 12,5 mm gipsplade på hver side af skelettet.

Løsninger angivet for ≥ 100 mm gipsvæg, er dokumenteret i en vægkonstruktion bestående af to lag 12,5 mm gipsplader på hver side af skelettet.

Hvor skeletkonstruktioner udført af stålskelet, kræves ikke isolering i væggen, men der kan altid tilføjes isolering i væggen (minimum A2-s1,d0). Hvor der er krav om bagstop/rørisolering, skal disse krav følges.

Løsninger angivet for gipsvæg, kan ligeledes anvendes for gipsvægge udført med træskelet (D-s2,d2). Alle gennemføringer placeres minimum 100 mm fra træskelet. Væggen udfyldes med isolering minimum A2-s1,d0, i en bredde af ≥ 100 mm omkring gennemføringen.

Løsninger angivet for ≥ 75 mm gipsvæge kan ligeledes anvendes for vægge i porebeton, murværk og beton ≥ 75 mm, samt en densitet ≥ 350 kg/m³.

Løsninger angivet for ≥ 100 mm gipsvægge, kan ligeledes anvendes for vægge i porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm, samt en densitet ≥ 350 kg/m³.

Løsninger angivet for vægge i massivtræ og Cross Laminated Timber (CLT), skal have en tykkelse på ≥ 100 mm.

Løsninger angivet for murværk og betonvægge skal have en tykkelse på ≥ 150 mm, samt en densitet på ≥ 650 kg/m³, med mindre andet er angivet ved detaljetegningen.

Etageadskillelser i massiv beton skal have en tykkelse på ≥ 150 mm, samt en densitet på ≥ 650 kg/m³, med mindre andet er angivet ved detaljetegningen.

Etageadskillelser i massivtræ og Cross Laminated Timber (CLT), skal have en tykkelse på ≥ 150 mm.

Løsninger angivet som ensidige brandlukninger udført på overside af etagedæk, kan anvendes i kompositdæk, forudsat at betonandelen er $\geq$ indbygningshøjden af brandlukningsløsningen.

For alle konstruktioner gælder at de skal være klassificeret i henhold til EN 13501-2 for den krævede brandmodstandsevne.

Ophæng

Ved gennemføringer i vægkonstruktioner skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på begge sider af konstruktionen. Maksimalt 250 mm fra væggen.

Ved gennemføringer i etagedæk skal installationerne understøttes af ophæng eller beslag, på oversiden af etagedækket. Maksimalt 450 mm fra etagedækkets overside.

Før du begynder

Find den illustration som beskriver din gennemføring/lukning.
Hvis din gennemføring/lukning ikke forefindes i nærværende materiale, så kontakt os.

Monér et FireFree® Trækrør centralt i vægkonstruktionen eller etagedæk, således at lige meget af trækrøret er synligt på begge sider af konstruktionen

- Montering med FireFree® B722 Brandmastik: Sørg for at fylde bagstop af stenuld i gabet mellem konstruktionen og FireFree® Trækrør. Derefter fuges med FireFree® B722 Brandmastik fra begge sider som beskrevet for den konkrete løsning.
- Montering med FireFree® B744/B745 Brandplader: Der fuges udenpå brandplade og mod trækrør med FireFree® B722 Brandmastik.
- Montering af trækrør i FireFree® B280 Brandgips sker ved indstøbning.

Fjern den keramiskeuld inde i trækrøret før der trækkes kabler eller plastrør. Efter installationen er ført, genindsættes den keramiskeuld, og placeres centralt i trækrøret og rundt om installationerne, så der ikke er nogen åbninger for kold røg.

Labels vedr. eftermontering af kabler og plastrør placeres synligt nær trækrøret på begge sider af konstruktionen. På den måde sikres det, at eftermontering udføres korrekt.



Konfiguration

Nogle gennemføringer med installationer er brandtestet, hvor installationerne er monteret lineært (horisontalt). Hvor brandtesten er udført med horisontal montering, dækker dokumentationen alene horisontal montering/brandlukning.



For vægge er minimumsafstanden mellem to liniære forløb af installationer, placeret parallelt ≥ 100 mm. For dækkonstruktioner gælder alene det specifikke produkts minimumsafstand.

Andre gennemføringer med installationer, er brandtestet hvor installationerne er i placeret i grupper. Hvor brandtesten er udført med grupper af installationer, er begge konfigurationer dokumenteret.

Minimumsafstand til andre installationer eller til kanten af gennemføringen er ≥ 30 mm, med mindre andet er angivet ved de enkelte løsninger (De 30 mm regnes fra fugekant til fugekant).



Luftgennemstrømning



Ø110 mm FireFree® Trækrør med 50 mm FireFree® B960 Keramisk Uld monteret centralt i trækrøret		
	Lufttryk (Pa)	Gennemstrømning (m³/h)
Resultat under negativt tryk	25	0,18
	50	0,29
	100	0,46
	200	0,88
	300	1,33
	450	1,82
	600	2,66
Resultat under positivt tryk	25	0,08
	50	0,14
	100	0,35
	200	0,62
	300	1,44
	450	2,18
	600	3,24

Ø110 mm FireFree® Trækrør med bundt Ø50 mm bestående af Ø12 mm kabler. 50 mm FireFree® B960 Keramisk Uld monteret centralt i trækrøret		
	Lufttryk (Pa)	Gennemstrømning (m³/h)
Resultat under negativt tryk	25	0,35
	50	0,47
	100	0,72
	200	1,38
	300	2,52
	450	3,53
	600	4,27
Resultat under positivt tryk	25	0,14
	50	0,26
	100	0,66
	200	1,3
	300	2,46
	450	3,89
	600	4,8

Ø110 mm FireFree® Trækrør med én enkelt Ø12 mm kabel. 50 mm FireFree® B960 Keramisk Uld monteret centralt i trækrøret		
	Lufttryk (Pa)	Gennemstrømning (m³/h)
Resultat under negativt tryk	25	0,14
	50	0,24
	100	0,4
	200	0,63
	300	1,4
	450	1,97
	600	2,72
Resultat under positivt tryk	25	0,05
	50	0,13
	100	0,36
	200	0,75
	300	1,5
	450	2,64
	600	3,6


FireFree® Trækrør er testet i henhold til EN 1026: 2016 hos Warringtonfire Testing and Certification Ltd (UKAS akkrediteret)

Ø110 mm FireFree® Trækrør med bundt Ø80 mm bestående af Ø12 mm kabler. 50 mm FireFree® B960 Keramisk Uld monteret centralt i trækrøret		
	Lufttryk (Pa)	Gennemstrømning (m³/h)
Resultat under negativt tryk	25	1,43
	50	2,29
	100	3,84
	200	6,51
	300	9
	450	11,6
	600	14,15
Resultat under positivt tryk	25	1,43
	50	1,87
	100	3,59
	200	6,19
	300	8,63
	450	11,7
	600	14,43

FireFree® Trækrør er testet i henhold til EN 1026: 2016 hos Warringtonfire Testing and Certification Ltd (UKAS akkrediteret)

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Gips, murværk og beton ≥ 75 mm murværk og beton ≥ 100 mm



1 FireFree® Trækrør

Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Mindre sprækker kan fuges med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.


Gipsvæg: 1 lag af 12,5 mm gipsplade på begge sider.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 14$ mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 150$ mm	EI 60
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 14$ mm		$\varnothing 63 \times 150$ mm	
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 14$ mm		$\varnothing 90 \times 150$ mm	
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 14$ mm		$\varnothing 110 \times 150$ mm	
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm		Alle ovenstående størrelser Trækrør	EI 45 (E 60)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld			EI 30 (E 60)
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 14$ mm			EI 60 U/C

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Gips, porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm



1 FireFree® Trækrør


Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Mindre sprækker kan fuges med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 35$ mm			EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 63 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm			EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 90 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm			EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 110 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm			EI 60
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld		Alle ovenstående størrelser Trækrør	EI 60 (E 90)
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm			EI 90 U/C

Kabler og tomrør

A.3.1.1

Gips, porebeton, murværk og beton ≥ 120 mm

1 FireFree® Trækrør.


Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Mindre sprækker kan fuges med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Konstruktion: ≥ 120 mm af murværk, beton eller min. 2 x 12,5 mm gipsplade på begge sider.

Efter trækning af kabler, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 35$ mm			EI 90 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 63 \times 250$ mm	EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm			EI 90 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 90 \times 250$ mm	EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm			EI 90 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 110 \times 250$ mm	EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm			EI 90 (E 120)
Tomt Trækrør ⁺ med 50 mm prop af Keramisk Uld		Alle ovenstående størrelser Trækrør	EI 90 (E 120)

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Gips, porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm

1 FireFree® Trækrør


2 FireFree® Trækrør monteres i 2 FireFree® B744 Brandplader med de coatede sider ud ad. Der fuges med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 35$ mm			EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 63 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm			EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 90 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm			EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 110 \times 250$ mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm			EI 60 (E 90)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld		Alle ovenstående størrelser Trækrør	EI 90 U/C
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm			EI 90 U/C

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Gips, porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm.



- 1 FireFree® Trækrør.
- 2 FireFree® B722 Brandmastik
- 3 Bagstop


Alle fuger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg i 12,5 mm dybde.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Bagstop	Annularfuge	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	12,5 mm stenuld, min. 40 kg/m ³ .	≤ 10 mm	EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 35$ mm					EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 63 \times 250$ mm			EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm					EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 90 \times 250$ mm			EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm					EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 110 \times 250$ mm			EI 90
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm					EI 60 (E 90)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld		Alle ovenstående størrelser Trækrør			EI 90
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm					EI 90 U/C

Rektangulær plastkanal af PVC


Gips, porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm.



- 1 FireFree® Trækrør - Rektangulært trækrør.
- 2 Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Alle fuger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.
- 3 Efter trækning af det rektangulære plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om røret og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation (Godstykkelse)	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Rektangulær plastkanal i PVC $\leq 110 \times 54 \times 2$ mm	1 og 2	$126 \times 68 \times 250$ mm	EI 120 U/U
Rektangulær plastkanal i PVC $\leq 220 \times 90 \times 2$ mm		$240 \times 108 \times 250$ mm	

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Murværk og beton ≥ 150 mm


1 FireFree® Trækrør.

Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Mindre sprækker kan fuges med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	EI 240
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 63 \times 250$ mm	
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 90 \times 250$ mm	
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm		$\varnothing 110 \times 250$ mm	EI 180 (E 240)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld		Alle ovenstående størrelser Trækrør	EI 90 (E 240)
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm			EI 240 U/C

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Gips, murværk og beton ≥ 150 mm.

1 FireFree® Trækrør.

2 FireFree® B722 Brandmastik

3 Bagstop


Alle fuger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg i 12,5 mm dybde.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Maksimal åbning	Konfiguration	Trækrør størrelse	Bagstop	Annularfuge	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	300x300 mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	2,5 mm stenuld, min. 40 kg/m ³ .	≤ 10 mm	EI 240
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 63 \times 250$ mm			EI 240
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 90 \times 250$ mm			EI 240
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 110 \times 250$ mm			EI 180 (E 240)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld			Alle ovenstående størrelser Trækrør			EI 90 (E 240)
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm						EI 240 U/C

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Gips, murværk og beton ≥ 150 mm.



1 FireFree® Trækrør.

2 FireFree® Trækrør monteres i to lag FireFree® B745 Brandplade (2-sidet) Brandpladerne skal flugte med konstruktionens overflade.


Alle fuger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Maksimal åbning	Konfiguration	Trækrør størrelse	Fugedybde	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	∞ - 1200 mm	1 og 2	$\varnothing 40 \times 250$ mm	$\geq 12,5$ mm	EI 180 (E 240)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 63 \times 250$ mm		EI 120 (E 180)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 90 \times 250$ mm		EI 120 (E 240)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 110 \times 250$ mm		EI 90 (E 240)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld			Alle ovenstående størrelser Trækrør		EI 90 U/C
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm					

Kabler, plastrør og plastrør med kabler

Massiv trævæg eller CLT element, ≥ 100 mm tykkelse



1 FireFree® Trækrør placeres centreret i væggen.

2 FireFree® B722 Brandmastik


3 Bagstop af stenuld.

Efter trækning af kabler placeres proppen af FireFree® 960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Maksimal åbning	Konfiguration	Trækrør størrelse	Bagstop	Fugedybde	Annularfuge	Klassifikation
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø180 mm	1	Ø40 x 250 mm	Stenuld, ≥25 mm ≥33 kg/m³	≥25 mm	≥10 mm	EI 90
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø35 mm							EI 60 (E 90)
Kabelbundet ≤Ø50 mm, af kabler ≤Ø21 mm			Ø63 x 250 mm				EI 90
Kabelbundet ≤Ø50 mm, af kabler ≤Ø50 mm							EI 60 (E 90)
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø21 mm			Ø90 x 250 mm				EI 90
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø80 mm							EI 60 (E 90)
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø180 mm	1	Ø110 x 250 mm	Stenuld, ≥25 mm ≥33 kg/m³	≥25 mm	≥10 mm	EI 90
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø80 mm							EI 60 (E 90)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld			Alle ovenstående størrelser Trækrør				EI 90 U/C
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden bundtede kabler ≤Ø21 mm							EI 90

Rektangulær plastkanal af PVC

Gips, porebeton, murværk og beton ≥ 100 mm.



1 FireFree® Trækrør - Rektangulært trækrør.


2 Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Alle fuger forsegles med FireFree® B722 Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

3 Efter trækning af det rektangulære plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om røret og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation (Godstykkelse)	Konfiguration	Trækrør størrelse	Klassifikation
Rektangulær plastkanal i PVC $\leq 110 \times 54 \times 2$ mm	1 og 2	$126 \times 68 \times 250$ mm	EI 90 U/U
Rektangulær plastkanal i PVC $\leq 220 \times 90 \times 2$ mm		$240 \times 108 \times 250$ mm	

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Massivt betondæk ≥150 mm.




- 1 FireFree® Trækrør.
- 2 En 50 mm FireFree® Støbeplade tilskæres og monteres så den flugter med etagedækkets underside.
- 3 Efterfølgende støbes 50 mm FireFree® B280 Brandgips ovenpå støbepladen og rundt om trækrøret.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Konfiguration	Trækrør størrelse	Fugedybde	Klassifikation
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø14 mm	1 og 2	Ø40 x 250 mm	≥12,5 mm	EI 240
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø21 mm				EI 180 (E 240)
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø35 mm				EI 60 (E 240)
Kabelbundet ≤Ø50 mm, af kabler ≤Ø21 mm		EI 180		
Kabelbundet ≤Ø50 mm, af kabler ≤Ø50 mm		EI 60 (E 180)		
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø21 mm		EI 120 (E 240)		
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø50 mm		EI 60 (E 240)		
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø80 mm		EI 60 (E 90)		
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø21 mm		EI 120		
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø50 mm		EI 60 (E 120)		
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø80 mm		EI 60 (E 90)		
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld		Alle ovenstående størrelser Trækrør		EI 180 (E 240)
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden bundtede kabler ≤Ø21 mm		Ø110 x 250 mm		EI 60 C/U (E 120)
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden bundtede kabler ≤Ø21 mm				EI 120 C/U

Kabler, tomrør og plastrør med kabler

Massivt betondæk ≥ 150 mm.



1 FireFree® Trækrør.

Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Mindre sprækker kan fuges med FireFree® B722


Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Trækrør størrelse	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	$\varnothing 40 \times 250$ mm	EI 180
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 35$ mm		EI 60 (E 180)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	$\varnothing 63 \times 250$ mm	EI 180
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm		EI 60 (E 180)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	$\varnothing 90 \times 250$ mm	EI 180
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm		EI 60 (E 180)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm		EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	$\varnothing 110 \times 250$ mm	EI 180
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm		EI 60 (E 180)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm		EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 100$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	$\varnothing 110 \times 150$ mm	EI 180
Plastrør af PVC $\leq \varnothing 90$ mm (2,8-6,7 mm)		EI 240 U/C
Plastrør af PE $\leq \varnothing 90$ mm (2,8-8,2 mm)		EI 180 U/C
Plastrør af PP $\leq \varnothing 90$ mm (5,1-8,2 mm)	Alle ovenstående størrelser Trækrør ≤ 250 mm	EI 180 U/C
Tomt trækrør med prop af 50 mm Keramisk uld		EI 180 (E 240)
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm	Alle ovenstående Trækrør ≤ 150 mm	EI 180 (E 240)
Tomt trækrør med prop af 50 mm Keramisk uld		EI 240
Bundtede plastrør $\leq \varnothing 32$ mm, med eller uden bundtede kabler $\leq \varnothing 21$ mm		EI 240 U/C

Stålrør

Massivt betondæk ≥ 150 mm.



1 FireFree® Trækrør.

Hullet laves i samme størrelse som trækrøret. Mindre sprækker kan fuges med FireFree® B722


Brandmastik for at forhindre spredning af brand og kold røg.

Efter trækning af stålrøret, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om røret og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Trækrør størrelse	Klassifikation
Stålrør $\leq \varnothing 28$ mm ($\geq 1,0$ mm)	$\varnothing 40 \times 150$ mm	EI 240 C/U

Kabler, plastrør, tomrør og plastrør med kabler

Massivt betondæk ≥ 150 mm.



1 FireFree® Trækrør.

2 FireFree® B722 Brandmastik


3 Bagstop

Efter trækning af kabler/plastrør, placeres proppen af FireFree® B960 Keramisk Uld rundt om installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Trækrør størrelse	Bagstop	Annularfuge	Klassifikation
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø40 x 250 mm	25 mm stenuld, min. 40 kg/m³.	≥10 mm	EI 180
Kabelbundet ≤Ø35 mm, af kabler ≤Ø35 mm				EI 60 (E 180)
Kabelbundet ≤Ø50 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø63 x 250 mm			EI 180
Kabelbundet ≤Ø50 mm, af kabler ≤Ø50 mm				EI 60 (E 180)
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø90 x 250 mm			EI 180
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø50 mm				EI 60 (E 180)
Kabelbundet ≤Ø80 mm, af kabler ≤Ø80 mm				EI 60 (E 90)
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø110 x 250 mm			EI 180
Kabelbundet ≤Ø100 mm ,af kabler ≤Ø50 mm				EI 60 (E 180)
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø80 mm				EI 60 (E 90)
Kabelbundet ≤Ø100 mm, af kabler ≤Ø21 mm	Ø110 x 150 mm			EI 180
Plastrør af PVC ≤Ø90 mm (2,8-6,7 mm)				EI 240 U/C
Plastrør af PE ≤Ø90 mm (2,8-8,2 mm)				EI 180 U/C
Plastrør af PP ≤Ø90 mm (5,1-8,2 mm)				EI 180 U/C
Tomt trækrør med prop af 50 mm Keramisk uld	Alle ovenstående størrelser			EI 180 (E 240)
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden bundtede kabler ≤Ø21 mm	Trækrør 250 mm			EI 180 (E 240)
Tomt trækrør med prop af 50 mm Keramisk uld	Alle ovenstående størrelser			EI 240
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden bundtede kabler ≤Ø21 mm	Trækrør 150 mm			EI 240 U/C

Kabler og tomrør

Massiv trædæk eller CLT element, ≥ 150 mm tykkelse




- 1 FireFree® Trækrør
- 2 FireFree® B722 Brandmastik.
- 3 Bagstop af stenuld.

Efter trækning af kabler placeres proppen af FireFree® 960 Keramisk Uld omkring installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation	Maksimal hulstørrelse	Konfiguration	Trækrør størrelse	Bagstop	Fugedybde	Annular fuge	Klassifikation
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm	$\varnothing 220$ mm	1	$\varnothing 40 \times 250$ mm	Stenuld, ≥ 25 mm, min. ≥ 33 kg/m ³	≥ 25 mm	≥ 10 mm	EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 35$ mm, af kabler $\leq \varnothing 35$ mm							EI 60 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm			$\varnothing 63 \times 250$ mm				EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 50$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm							EI 60 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm							EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm af kabler $\leq \varnothing 50$ mm							EI 60 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm			$\varnothing 90 \times 250$ mm				EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm							EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm							EI 60 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm			$\varnothing 110 \times 150$ mm				EI 60 (E 90)
Kabelbundet $\leq \varnothing 80$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm							EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 110$ mm, af kabler $\leq \varnothing 21$ mm							EI 120
Kabelbundet $\leq \varnothing 110$ mm, af kabler $\leq \varnothing 50$ mm			$\varnothing 110 \times 250$ mm				EI 60 (E 120)
Kabelbundet $\leq \varnothing 110$ mm, af kabler $\leq \varnothing 80$ mm							EI 60 (E 90)
Tomt Trækrør med 50 mm prop af Keramisk Uld			Alle ovenstående størrelser Trækrør				EI 120

Plastrør og plastrør med kabler

Massiv trædæk eller CLT element, ≥150 mm tykkelse




1 FireFree® Trækrør placeres centreret i væggen.

2 FireFree® B722 Brandmastic

3 Bagstop af stenuld.


Efter trækning af installationer placeres proppen af FireFree® 960 Keramisk Uld omkring installationerne og skubbes ind centralt i trækrøret.



Installation (Godstykke)	Maksimal åbning	Konfiguration	Trækrør størrelse	Bagstop	Fugedybde	Annular fuge	Klassifikation
PVC-rør i ≤Ø90 mm (2,8-6,7 mm)	Ø220mm	1	Ø110 x 150 mm	Stenuld, ≥25 mm, min. ≥33 kg/m³	≥25 mm	≥10 mm	EI 120 /U/C
PE-rør i ≤Ø90 mm (2,8-8,2 mm)			Alle ovenstående størrelser Trækrør				EI 60 C/U (E 120)
PP-rør i ≤Ø90 mm (5,1-8,2 mm)							
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden kabler ≤Ø21 mm							
Bundtede plastrør ≤Ø32 mm, med eller uden kabler ≤Ø21 mm							

Stålrør i trækrør

Massiv trædæk eller CLT element, ≥150 mm tykkelse



1 FireFree® Trækrør placeres centreret i væggen.

2 FireFree® B722 Brandmastic

3 Bagstop af stenuld.

Efter trækning af stålrør placeres proppen af FireFree® 960 Keramisk Uld omkring stålrøret og skubbes ind centralt i trækrøret.

Installation (Godstykke)	Maksimal åbning	Konfiguration	Trækrør størrelse	Bagstop	Fugedybde	Annular fuge	Klassifikation
Stålrør ≤Ø28 mm (1,0 mm)	Ø220mm	1	Ø40 x 250 mm	Stenuld, ≥25 mm, min. ≥33 kg/m³	≥25 mm	≥10 mm	EI 120 C/U



**SCANDI
SUPPLY**

www.scandisupply.dk